Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Nr. 18/07-A299-KB1

Version 1.de

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016“

Antragsteller	Inoutic Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 D-94327 Bogen
Bauart	2-flg. Stulp-Fenstertür aus Kunststoffprofilen mit Armierung (Standardprofile)
Produktbezeichnung	**System Elegante**
Maße	Blendrahmen (B x H): bis zu 1800 mm x 2100 mm
Beschläge	2 Bänder, Winkhaus
Dichtungen	4-seitig umlaufend drei Dichtungsebenen
Klassifizierung	gemäß Prüfbericht Nr. 18/07-A299-B1

EN 1026 Luftdurchlässigkeit geschlossen, verschlossen	EN 12207	Klasse **4**
EN 1027 Schlagregendichtheit geschlossen, verschlossen	EN 12208	Klasse **9A**
EN 12211 Widerstand gegen Windlast geschlossen, verschlossen	EN 12210	Klasse **B5 / C4**
EN 12046-1 Bedienungskräfte	EN 13115	Klasse **1**

Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
01.08.2018

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter